
RAPPORTO COMMISSIONE EDILIZIA

La commissione edilizia, si è riunita lunedì 29.11.2021 presso la sala del consiglio comunale della nuova casa comunale.

Non si è ritenuto necessario convocare il funzionario dell'ufficio tecnico comunale, in quanto il progettista Sig. Fabrizio Conceprio è stato ritenuto sufficientemente esaustivo sul progetto e in grado di rispondere alle nostre domande.

Dopo l'esame della trattanda, la commissione presenta il seguente rapporto:

MESSAGGIO MUNICIPALE N.325/21 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 546'000. - PER LA SOSTITUZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA DI ACQUEDOTTO TRA PIAN CASTRO E TRAVERSA

Con messaggio comunale, il municipio ci sottopone la richiesta di un credito per eseguire una tratta di acquedotto, in parte sostitutiva all'esistente e in parte nuova che permette la creazione di un nuovo anello di collegamento con l'acquedotto di Marolta (e in futuro con quello che porta a Castro).

Si ritiene corretta la necessità dell'intervento in concomitanza con il rifacimento della strada comunale nella zona interessata, considerando pure la conformità con il PGA ed in vista di un futuro ulteriore ampliamento e miglioramento dell'acquedotto.


L'intervento permette un'ottimizzazione dell'approvvigionamento nella zona di campagna di Ponto Valentino dove attualmente si attinge ancora alla sorgente Sant'Anna risp. al serbatoio di Campion in centro paese. Inoltre, il collegamento di Traversa, attualmente alimentato con l'acquedotto di Marolta, permetterà l'approvvigionamento di quest'ultimo in caso di problemi o di mancanza d'acqua. Si cerca quindi in questo modo di collegare tutti i quartieri alla rete principale che fa capo alle due sorgenti principali di Corzoneso e Pianezza.

Dal lato tecnico la sostituzione dell'attuale condotta prevede un potenziamento, con la sostituzione del tubo di diam. 60mm con uno di 110mm. Questo permetterà di alimentare anche una nuova rete di idranti garantendo la copertura antiincendio nella zona industriale, al momento non ancora esistente.


La CE non rileva particolari difficoltà tecniche nell'esecuzione di questi lavori e invita quindi il consiglio Comunale a deliberare il MM così come presentato.

Per la commissione edilizia:

Daniele Jemini, presidente



Ivano Bozzini, membro



Luigi Arcioni, membro

Roberto Gardenghi, membro



Fabrizio Conceprio, membro non firmatario secondo l'Art 32 LOC